


PASTABOS:

1. Visi konstrukcijų padengimo poliuretano putomis darbai ir sprendimai turi būti atliekami vadovaujantis nacionaliniu techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Tankis kg/m ³ | Projektinis šilumos laidumo koefic. W/m ² *K | Vandens garų pralaidumo faktorius W/m ² *K | Pastabos |
|----------|---|--------------------------|---|---|----------|
| 1. | Stogo danga | - | - | - | |
| 2. | Ventiliuojamas oro tarpas | - | - | - | |
| 3. | Difuzinė plėvelė | - | - | - | |
| 4. | Gegnė | - | - | - | |
| 5. | Poliuretano putos Poliuretan Spray S-303E-W | 34-40 | 0,030 | 80 | |
| 6. | Ventiliuojamas oro tarpas | - | - | - | |
| 7. | Apdailinių plytų mūras | - | - | - | |
| 8. | Stogo pakalimai iš apačios | - | - | - | |
| 9. | Vandens latakas | - | - | - | |
| 10. | G/b ruožas | - | - | - | |
| 11. | Blokelių mūras | - | - | - | |
| 12. | Hidroizoliacija | - | - | - | |
| 13. | Mūrlotis | - | - | - | |
| 14. | G/b perdenginio plokštė | - | - | - | |
| 15. | Atraminis tašas | - | - | - | |
| 16. | Takas vaikščiojimui | - | - | - | |
| 17. | Vidaus apdaila | - | - | - | |